



# WALL MOUNTED – WANDMONTAGE – VÆGMONTAGE

## UK – System 100 Wall Mounted



**Fig. 1**


1. Fasten the wall bracket solidly to the wall or column. When mounting the wall bracket be aware of the considerable strain the operation of the arm will transmit to the bracket.
2. Place the square-guide in the top of the bracket (1) and fasten it to the wall bracket with the included screws.
3. Considering the internal spring, it is important to turn the socket pipe in the direction of the arrow (2) and that the fingerscrews (!) are faced forward.
4. Place the socket pipe in the wall bracket (3) and fasten the square-guide with the included screws.
5. The extraction arm can be turned 190° in the wall bracket.



**Fig. 2**


1. Connect the main ventilation duct (125 mm dia.) with the reducer enclosed to the top of the wall bracket.
2. Unfold the extraction arm in the direction of the arrow.
3. Place the connection pipe of the accessory in the joint. Turn the slit on the connection pipe towards the small fingerscrew on the joint. When screwed in the fingerscrew will hold the accessory in place in the joint.
4. Finally make sure the damper is open.
5. The extraction arm is now ready for use.

## D – System 100 Wandmontage



**Abb. 1**


1. Wandhalter fest an die Wand oder der Säule montieren. Bitte beachten Sie die erhebliche Belastung des Wandhalters bei der Handhabung des Absaugarms.
2. Den viereckigen Steuerteil oben auf der Wandhalter plazieren (1) und festschrauben.
3. Wegen der inwendigen Feder, muss der Absaugarm in Richtung des Pfeils entfaltet werden (2). Daumenschrauben (!) vorwärts zeigen.
4. Sockelrohr in das Loch des Wandhalters plazieren (3) und viereckigen Steuerteil festschrauben.
5. Der Absaugarm ist jetzt im Wandhalter 190° drehbar.



**Abb. 2**


1. Abluftrohr (125 mm Durchm.) mit der beigefügten Reduziermuffe mit dem oberen viereckigen Steuerteil verbinden.
2. Absaugarm in Richtung des Pfeils entfalten.
3. Rohrstützen des Zubehörs in Gelenkrohr plazieren. Schlitz des Rohrstützens nach der kleinen Daumenschraube drehen. Die festgeschraubte Daumenschraube hält das Zubehör im Gelenk fest.
4. Beachten Sie, dass die Drosselklappe offen steht.
5. Der Absaugarm ist jetzt betriebsbereit.

## DK – System 100 Vægmontage



**Fig. 1**

1. Vægbeslaget skal forankres godt i væggen/på søjlen ved montagen af hensyn til det moment, sugearmen overfører til beslaget.
2. Placér det løse firkantstyr i toppen af vægbeslaget (1) og fastgør det med de medfølgende skruer.
3. Vær opmærksom på at sokkelrøret drejes i pilens retning (2) og at fingerskruerne (!) vender fremad af hensyn til den indvendige fjeder.
4. Placér sokkelrøret i vægbeslaget (3) og fastgør firkantstyret med de medfølgende skruer.
5. Det er nu muligt at dreje armen 190° i vægbeslaget.



**Fig. 2**

1. Tilslut ventilationskanalen (Ø125 mm) til toppen af vægbeslaget med den medfølgende reduktion.
2. Fold sugearmen ud i pilens retning.
3. Skub tilbehørets rørstuds op i leddet. Drej rørstutsen til den lille slids vender op mod fingerskruen. Når denne er skruet i, holder den tilbehøret på plads i leddet.
4. Kontrollér at spjældet er åbent.
5. Sugearmen er nu klar til brug.

See MAINTENANCE AND CLEANING  
at [www.alsident.com](http://www.alsident.com) under "Technical Information"

Siehe ANWENDUNG UND UNTERHALT unter  
[www.alsident.com](http://www.alsident.com) unter "Technische Information"

Se DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL på  
[www.alsident.com](http://www.alsident.com) under "Teknisk Info"

All rights reserved  
Alle Rechte vorbehalten  
Alle rettigheder forbeholdt